



NOTE CABLAGGIO.

- Schema elettrico e di principio per caldaie a gasolio: Caratteristiche a dis. SCH01.0021 Ultima revisione.
- Controlli/Collaudi di accettazione: Specifica di fornitura n° SF-C008. Collaudi richiesti al 100% della produzione.
 - Prova di funzionamento corretto (interruttori, termostati)
 - Prova di continuità di terra (EN 50106/CEI 61-78)
 - Prova di rigidità dielettrica (EN 50106/CEI 61-78)
- Dimensioni di massima del pannello: 450 x 130 mm - Prof. 115 mm
- Dimensioni di massima scatola protezione strumenti: 390 x 115 mm - Prof. 85 mm

NOTE PASSAGGIO CAVI:

- Foro A: Uscita capillari
- Foro B: Uscita cavo bruciatore
- Foro C: Libero
- Foro D: Libero
- Foro E: Libero
- Foro F: Libero

27	1	TAPPO SOSTITUZIONE INTERR-PULSANTE-SPIA	Z000842
26	1	CAVO 3+1 L=1500 + SPINA WIELAND	QUE00.0002
25	1	ETICHETTA ADESIVA IN PVC SIMBOLOGIA OROLOGIO	COM07.0023
24	1	ETICHETTA SEGNA MORSETTI BASE	COM07.0003
23	1	TAPPO COPRI FORO TERMOSTATO	COM00.0039
22	1	TAPPO COPRI FORO MANOMETRO	COM00.0038
21	1	TAPPO COPRI FORO TERMOMETRO RETT.	COM00.0037
20	1	SCATOLA PROTEZIONE STRUMENTI RAL7015 VERS.05	COM00.0035
19	1	COPERCHIETTO CON CREMAGLIERA SER. BIASI VERS.05	COM00.0034A
18	1	MODULO TERMINALE SINISTRO RAL7015 VERS.05	COM00.0033
17	1	MODULO TERMINALE DESTRO RAL7015 VERS.05	COM00.0032
16	1	MODULO PORTA STRUMENTI SERIGRAFATO VERS.05	COM00.0031A
15	1	MANOPOLA TERMOSTATI RAL 9005	COM00.0029
14	2	VITE AUTOFIL.TCC UNI9707 4X14 PLAST	5730.0003
13	1	TERMOMETRO RETTANGOLARE	5200.0000
12	1	INDICATORE LUMINOSO ROSSO SINGOLO	5000.0022
11	1	INTERRUTTORE BIPOLARE LUMIN. VERDE	5000.0016
10	1	TERMOSTATO SICUREZZA RIARMO MANUALE TARATO 110°C	049109
9	1	RALLENTATORE DENTATO FASTEX PER CRUSCOTTO	048467
8	1	PUSH PUSH (FEMMINA) PER CRUSCOTTO	045599
7	5	VITE AUTOFIL.T.C.C. 2,9 X 9,5	021512
6	1	TERMINALE LAMELLARE DI MESSA TERRA CON 4 USCITE	019809
5	1	TERMOSTATO REG.TRZ 0-78C 0-1500	019375
4	1	PASSACAVO DIAM 20,6 HEYCO UB-812	014878
3	1	MORSETTIERA MAMUT PVC A VITE 12 P.1	011317
2	1	ETICHETTE ADESIVE ART. 9032/BITENS)	004607
1	5	BLOCCACAVO PLAST. HEYCO SR 6P-4	001307

POS.	Q.TA'	DESCRIZIONE			CODICE
a		AGGIUNTO TAPPO PER MANOMETRO	De Marchi F.		22.02.2005
=		Prima emissione	<i>[Signature]</i>	ZINI R.	30-09-2004
Indice revisione		DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	Disegnato o Revisore	Controlato/Emesso	DATA

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO UNI ISO 2768/1-m

- STABILIMENTO FONDERIA -
 QUADRI ELETTRICI
 CRUSCOTTO L=450 CABLATO BASE

SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DAL	PESO Kg	COMPLESSIVO	POS	FOGLIO	SCALA	
-	-	-	-	-	A3-0	--	
		MATERIALE	TRATT. TERMICO	NUMERO DISEGNO		Indice di revisione a	
		-	PROF. mm HRC	QUE01.0051			

COMPUTER AIDED DESIGN